

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

83 2021/3/16/3/2

EAN code :

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,4,1	H/C 8,4,2	H/C 8,4,3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Plaats van het onderzoek : **Kaasmarkt 31 1780 Wemmel**
Lieu du contrôle :

Eigenaar **M. ABDELLI** Adres : **4 4 1**
Propriétaire : Adresse :

Installateur **electriciteit ECLM** BTW / TVA :
Datum van het onderzoek : **16/3/2021** Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : **R. Breyer**

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart. **2+3**

Spanning **3x230** Meter / bord verbinding : **XUB 3x10** Max. beveiliging : **40A**
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : **1ome** Isolatie : **124** Mohm Aantal verdeelborden : **3**
Electrode de terre : **23,4** Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 15 Nombre de circuits terminaux :	Test ΔIn		1. ΔIn	
In (A)	I _n (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK
40A	300	A	gemaakt 4P	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
40A	30/4/1	A	gemaakt 2P 16A / 107	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40A	30/2	A	gemaakt 2P 16A / 107	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
			25A = T32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			5 Cunst 2P 16A / 20A = T03	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
Opmerkingen/Remarques : **Datum/date :**

(Handwritten notes and signatures)

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du 8.2.1 8.2.2

Besluit / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : **16/3/2021**

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1.

Conformément 6.5.7. Livre1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être effectués sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes / les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le ...

Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten onder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor ...

La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
	 /
	 /

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Rappel des prescriptions réglementaires : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.I.P. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directionnement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation (orsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

RAPPELS - NF - 25.05.2020 Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.