

Energieprestatiecertificaat

Gemeenschappelijke delen



Wolvertemsesteenweg 24, 1785 Merchtem

certificaatnummer: 20220126-0002532089-GD-2

Daken

U = 0,35 W/(m²K)

Doelstelling: 0,24 W/(m²K)

Muren

U = 0,56 W/(m²K)

Doelstelling: 0,24 W/(m²K)

Vensters (beglazing en profiel)

U = 2,01 W/(m²K)

Doelstelling: 1,5 W/(m²K)

Beglazing

U = 1,40 W/(m²K)

Doelstelling: 1 W/(m²K)

Deuren, poorten en panelen

U = 1,53 W/(m²K)

Doelstelling: 2,3 W/(m²K)

Vloeren

U = 0,34 W/(m²K)

Doelstelling: 0,23 W/(m²K)



Verwarming



Collectieve centrale installatie met condenserende ketel



Sanitair warm water

Collectieve installatie aanwezig



Ventilatie

Mechanische toevoer



Koeling en zomercomfort

Geen collectieve installatie voor koeling aanwezig.



Verlichting



LED-verlichting



Zonne-energie



Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 26-01-2022

Handtekening:

MYRIAM MADELEINE MAGNUS

EP08940

Dit certificaat is geldig tot en met 26 januari 2032.