

## Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

### NON CONFORME

**Date inspection:** 20/04/2026

**Inspecteur:** Geert De Decker

**Mentor:**
**Installateur:** structura

**Étiquette d'identification:**

N° TVA:BE 0442 211 419

**Référence client:**

 Marque et type d'appareil de mesure:  
 Metrel ET61557

Numéro de serie: 18460109

**Date rapport:** 20/04/2026

**Adresse de l'installation**

 Rue Brusselsesteenweg  
 Numéro 220  
 Boîte C  
 Postcode 9280  
 Commune LEBBEKE  
 Pays Belgique

**Propriétaire**

 Nom De Gucht Wouter  
 Rue Brusselsesteenweg  
 Numéro 220  
 Boîte C  
 Postcode 9280  
 Commune LEBBEKE  
 Pays Belgique

**Installateur**

 Nom structura  
 N° TVA BE 0442 211 419  
 Numéro de téléphone +32 2 460 80 46  
 E-mail info@structura.be

**Type :** non-domestic installation (shop premises, office, restaurant) \_ 63A

**EAN :** 541448860005137989

**N° compteur :** 1SAG3100256501

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:


**Type de contrôle:**

Visite de contrôle d'une installation non-domestique selon (AR 08/09/2019) - AREI Livre 1 - 9.1.1, 6.5. et 8.1.1. et 8.3.3. et 4.2.4.4.

Distributeur: FLUVIUS

Tension: 3N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 3

Nombre de circuits: 40

Prise de terre: Electrode verticale ou barres de terre enterrée(s)

Ri général: 2,99 MΩ

RE: 576 Ω

OK

NOK



### DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	It	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	40	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK

**DESCRIPTION INSTALLATION**

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
6	C	20		2	2,5
2	C	16		2	1,5
	-	-		-	-
1	C	32		4	6
1	C	6		2	1,5
2	C	16		2	1,5
6	C	16		2	2,5
1	C	20		2	2,5
	-	-		-	-
2	C	32		4	6
2	C	20	Reserve	2	-
13	C	20		2	2,5
1	C	6		2	1,5
3	C	16		2	1,5

**Contrôle visuel (général)** NOK

**Contact direct** OK

**Contact indirect** NOK

**Raccordement** OK

**schéma en annexe par Aceg asbl** NA

**Liaisons équipotentielles** PB

**Section des conducteurs** OK

**Continuité** OK

**Éclairage / machines** NVT

**Influences externes** PB

**REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES**

- 11.01 Le schéma unifilaire de l'installation n'est pas présent. (Livre 1 Section 2.12 - 2.13 et 3.1.2)
- 11.03 Plan de position de l'installation n'est pas présent. (Livre 1 Section 2.12 - 2.13 et 3.1.2)
- 12.05 La valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 100 Ohm. (Livre 1 Sous-section 4.2.3.2. )
- 19.02 Les interrupteurs, prises et/ou boîtes de dérivation mal fixés doivent être solidement fixés. (Livre 1 Section 1.4.1 & 1.4.2)
- N22 L'installation électrique doit être entièrement vérifiée selon les impositions du RGIE livre 1.
- N3 Il n'est pas exclu de constater d'autres manquements au moment d'un deuxième contrôle et/ou en soumettant les schémas.

**CONCLUSION**

**L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.**

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

**PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION**

Durée de l'inspection: de 13:06 à 13:51

L'inspecteur Geert De Decker



Geert De Decker  
ACEG VZW - #267

**Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.1.**

Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation. Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.

Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

**Qualité**

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur. Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481





















