



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Ondergrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle: 1/7/2031

Datum keuring: 01/07/2026
ID-label:

Inspecteur: Peter Maessen

Mentor:
Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Testo 312-3
Serienummer: 03360469/808

Datum verslag: 01/07/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Middelstraat
Huisnummer 159
Busnummer
Postcode 1785
Gemeente MERCHTEM
Land België

Eigenaar

Naam VAN DE VELDE Rudy
Straatnaam Middelstraat
Huisnummer 159
Busnummer
Postcode 1785
Gemeente MERCHTEM
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer
E-mail -

Type Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Niet toegankelijk ondergronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 2995 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit
Dichtheid toezichtspuit
Vervuiling rond tank
Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
		☒	☐
		☒	☐
		☒	☐

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐		
Lekt stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☒	☐
	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
ACCESSOIRES				
PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)				
Peillat	☒	☐	☒	☐
Mechanisch	☐	☒	☒	☐
Pneumatisch	☐	☒	☒	☐
Ultrasoon	☐	☒	☒	☐
OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)				
Fluit	☐	☒	☒	☐
Elektronische sonde	☒	☐	☒	☐
LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)				
Vloeistof	☐	☒	☒	☐
Onderdruk	☐	☒	☒	☐
Overdruk	☐	☒	☒	☐
Peilputten	☐	☒	☒	☐
Andere	☒	☐	☒	☐
TESTEN				
Water- en slibbemonstering	☒			
Dichtheidscontrole: Onderdruk	☒			
Potentiaalmeting	☒			
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk				
OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S				
Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt				
Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt				
NOTA: kunststof tank, Ultrasoontest uitgevoerd op overdruk max. 150mbar				

OK

NOK

Opmerkingen

Drukverlies - mbar/h

Potential -mV

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): ☐

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Peter Maessen (erkeningsnummer ERK/TS/105427)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE

















