



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatietzettel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P03543-1782/01



N 167266

Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

Oost & West - Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

Resi code:

O Brabant

tel.: 02 674 57 11

O Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam :

De Ridder G. F. A. A.

Naam, voornaam :

Pascal Gert Van Lierburg

Adres :

Post nr. + Stad :

Tel. :

Ident. Kaart nr. :

BTW nr.: BE 0.806-483-041

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270

Ingebruikname

O wijziging

O uitbreiding

O mobiel

O tijdelijk

Art 86

O Art 271 bis

Wooneenheid

O Art 87

O Art 278

Huishoudelijke werkeenheid

O Art 271

O periodiek

O controle

O

O Art 88

O Art

Gemeenschappelijke delen

O Art 276 : verzwaring

O Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

O Art

O Art

Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	Gegevens installatie	Gegevens installatie
	Gegevens installatie	Gegevens installatie

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking	Onrechtstreekse aanraking	Montage	Toestellen	Materieel	I>/doorsnede	Schema's
Aardingsweerstand : 3.2	Algemeen isolatieniveau : 7.4	Controle foutlus	Aardingscontinuïteit	Test diff.		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	
Inbreuken Bestaande installatie	
Opmerkingen	

Besluit(en) :

De nieuwe installatie

voldoet

voldoet niet

aan het AREI.

De bestaande installatie

voldoet

voldoet niet

aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Vanden Vant

Agent nr. 3543

Datum 27/10/2010

Bijlage(n) : Situatieschema(s) :

Eéndraadsschema(s) :

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

27/10/2010

door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur-generaal : Handtekening

VANDER VAET WIM

0475/93.83.44

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij mensen betrokken zijn, te worden.

De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

O Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.

O Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.