

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)



firma		volgnummer attest: 0310K-0579766	
naam: All-in TankService n.v./s.a.		technicus	
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Elias Amor-Chelili	
postcode en gemeente: 9810 Eke		erkenningnr.: SV111368	
tel.: 0800 11 206	gsn:	datum controle: 24/04/2026	
web: www.allintankservice.be			
email: info@allintankservice.be			
ondernemingsnummer: BTWTV A BE 0881.597.861			

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ ondermeming		adres opslagtank indien verschillend van klant	
naam: Dhr. Styfals Guy		naam contactpersoon: Dhr. Styfals Guy	
straat en nummer: Veldkantstraat 333		straat en nummer: Veldkantstraat 333	
postcode en gemeente: 1850 GRIMBERGEN		postcode en gemeente: 1850 GRIMBERGEN	
tel.: +32 (0)477/414875	gsn:	tel.: +32 (0)477/414875	gsn:
email: styfalsguy@gmail.com		email: styfalsguy@gmail.com	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld ☐ ingedeeld inhoud (l): 3000		onderneming ☐ ingedeeld inhoud (l):	
☐ Klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1		☐ Klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere	
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere		☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde Inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)
			staat leidingen (ontluchting, vulling)
Inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	verontreiniging	☐ ok ☐ niet ok	uitmonding leidingen
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter
			☒ aanwezig ☐ niet aanwezig
		andere toebehoren:	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1					
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit elektrische sonde andere:	☒ ja ☐ ja ☐ ja	☐ nee ☒ nee ☒ nee	☒ ok ☐ ok ☐ ok	☐ niet ok ☐ niet ok ☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.	permanent ☐ ok ☐ niet ok	op basis van: ☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:		controle werking ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok ☐ ok ☐ niet ok	
	akoestisch of visueel alarmsignaal		☐ ok ☐ niet ok		
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -184 onder het vloeistofniveau (dBµV): -158 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: opmerkingen:	☐ ok	☐ niet ok	☐ niet aanwezig	☒ n.v.t.
peilmeting		aanwezig		controle werking	
	peilstok	☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
Meting uitgevoerd met behulp van: Merk: TODA Type: Todald Serienummer: 20039 Calibratiedatum: 21/05/2025 Gas sensor Gaz: N° Serie nummer: 210292 Date Calibration/ie datum: 20/01/2026 0:00:00 Liquid sensor Liquide: N° Serie nummer: 210301 Date Calibration/ie datum: 20/01/2026 0:00:00					

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden	
EINDBEOORDELING	
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	
De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 24/04/2031	
 handtekening erkend technicus naam: Elias Amor-Chelihi	voor kennisname van momentopname  handtekening klant naam: Dhr. Styfals Guy hoedanigheid: Klant



K924349
Dhr. Styfhals Guy
Veldkantstraat 333
1850 GRIMBERGEN

24. april 2026

Beste klant,

Bedankt voor het vertrouwen in All-in Tankservice.
In bijlage kan je het keuringsattest van je tankkeuring terugvinden.

Heb je nog energieke vragen?

Contacteer ons via info@allintankservice.be of op het nummer 0800/11 206.

Wij staan te popelen om je verder te helpen van maandag tot donderdag van 7u30 tot 18u en op vrijdag van 7u30 tot 17u30

| Jouw Allintankservice Team