

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

 T. 02 582 62 32 info@housecheck.be www.housecheck.be		volgnummer attest: 2026/55134			
		technicus			
		voornaam en naam: Tom Van Kerckhove			
		erkenningsnr.:	ERK/TS/10953		
		datum controle: 20/01/2026			
		arbeidsduur: van 9u30 tot 9u45			
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming naam: Verbert Michel straat en nummer: J. De Ridderlaan 65 postcode en gemeente: 1780 Wemmel tel.: gsm: email:		adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:			
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK					
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: < 6000 L ☐ ingedeeld, inhoud:L ☐ klasse 3 (vanaf 5000L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L ☐ klasse 3 (vanaf 100L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1			
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☐ inkuipung ☐ andere:	☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☒ andere:	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie		
datum van plaatsing: / /		tanknummer.:			
Gestockeerde product : ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :					
KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)					
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van					
merk:		fabricagenummer:			
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.			
norm:					
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:					
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaem).					
CONTROLE OPSLAGTANK					
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig					
visuele controle					
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:		
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok			
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok			
inkuipung	verontreiniging	☐ ja ☐ nee			
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok			
☐ niet aanwezig	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok			
☒ n.v.t.	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok			
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:		
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok			
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee			
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:			
groeve / prefabconstructie / andere	☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:			
beproeving deel I					
waarschuwings- of overvalbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaem)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking		
			ok	niet ok	
	fluit	☒	☐	☒	☐
	elektrische sonde	☐	☒	☐	☐
	andere:	☐	☐	☐	
water- en slibmonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlaem)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water..... cm				
	pH: (<6, inwendige inspectie vereist)				
	geleidbaarheid: µS/cm (>300 µS/cm, inwendige inspectie vereist)				
	bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (<i>ja, Inwendige inspectie vereist</i>) ☐ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde),		☐ ok	☐ niet ok	
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlareem)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluidum	☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok
☒ aanwezig	☐ niet aanwezig	☐ overdruk	☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok
☒ n.v.t.		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok
		akoestisch of visueel alarmsignaal			
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
kathodische bescherming:		☐ aanwezig	☐ niet aanwezig	☐ n.v.t.	
		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	peilstok	☐	☒	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☒	☐	☒ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐	☒	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐	☒	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐	☒	☐ ok	☐ niet ok
andere:		☐	☒	☐ ok	☐ niet ok
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:			
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.		De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:		
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkploot of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-Ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onmiddellijk alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëldigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk vervittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór ☒ n.v.t.					
 Erkend keuringsorganisme House Check VZW www.housecheckvzw.be 02 582 62 32			voor kennisname		
			handtekening erkend technicus		
			handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					