

Distributienetbeheerder : Zverlek
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 3285783
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 29.217.0126.14 EAN code: 1

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		○	○	○	○	○		○

Plaats van het onderzoek : Kerkelstraat 13 1785 Merselhem
Lieu du contrôle :

Eigenaar For International Design Adres : 1785 Merselhem
Propriétaire : For International Design Adresse :

Installateur : B. BA Van den Broeck BTW / TVA : 0421.626.336
Datum van het onderzoek : 26/01/17 Ik. / C.I. : De Smedt Kurt
Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 2x230V Meter / bord verbinding : EXUS 4x63 Max. beveiliging : 50A
Tension : 2x230V Liaison compteur-tableau : EXUS 4x63 Protection max. : 50A

Aardelektrode : Pennen Isolatie : 17,4 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : 13 Ohm Isolement : 17,4 Mohm Nombre de tableaux : 1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :	TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
40	300	A	II Handdip → Alle krijgen	○	○	○	○	○	○	○	○
40	30	A	II Bijk. dip → J.M.	○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○
				○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐ directe aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contrôle visuel : général : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐ Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐ Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
Raccordements : ☒ ☐ Liaisons equipotentielles : ☒ ☐

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso) **VISUM :**
Opmerkingen/Remarques : **Datum/date :**

Geen

<

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur.....

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et du directement ou indirectement, à la présence d'infraction; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.