


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




August De Boeckstraat 63, 1785 Merchtem

appartement

identificatiecode: 23052-G-OMV_2018079350/EP12862/A001/D02/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 23-11-2020

Handtekening:

Patrick Brants
c=BE, st=Oost-Vlaanderen,
l=Dendermonde, o=EPB
Lipa BVBA, cn=Patrick
Brants,
email=info@metifix.be
2020.11.23 11:01:13 +01'00'

PATRICK BRANTS

EPB Lipa
EP12862

Dit certificaat is geldig tot en met 7 juli 2030.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

 Het E-peil voldoet.

E13

Eis BEN
E40 E30

Andere eisen

- | | |
|---|--|
|  Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: |  Het S-peil (S23) voldoet . |
|  Vloeren |  Het risico op oververhitting is beperkt . |
|  Muren |  Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
|  Vensters |  Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. |
|  Dak | |
|  Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	28/06/2018
Datum einde van de werken	07/07/2020
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	2.388
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	71
Beschermd volume (m ³)	338
Verliesoppervlakte (m ²)	171
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	105
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,02
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,33
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	616
Gebouw-id / gebouweenheid-id	6919256 / 6920635

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

PATRICK BRANTS
EPB Lipa
Varenbergstraat 33, 9200 Dendermonde
EP12862 | 0832896339

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.

Van den
Broeck Luc

Digitaal
ondertekend door
Van den Broeck Luc
Datum: 2020.12.09
16:02:41 +01'00'